

質疑に対する回答書

業務名：平成29年度 公共下水道 神埼污水幹線（29-4工区）築造工事（県道三瀬神埼線推進）

入札公告日：平成29年12月15日

入札方法：条件付一般競争入札

NO.	区分	質疑の内容		回 答	適 用
		図面番号	質疑の内容		
1	入札契約に関する質疑		第71号施工単価表、鋼材溶接工で電気溶接棒D4301は規格の明示がありませんが軟鋼用φ4mmとφ5mmのいずれでしょうか。	軟鋼用φ5mmです。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
2	入札契約に関する質疑		第17号～第30号施工単価表、薬液注入工で土質安定注入薬剤は規格の明示がありませんが「溶液型無機瞬結タイプ」と「懸濁型無機瞬結タイプ」のいずれで積算されているのでしょうか。	溶液型無機瞬結タイプにて計上しています。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
3	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書12、16、19、23、26、29、33ページのスクラップ（鉄くず）に「処」とありますが諸経費×の諸経費対象外ではなく処分費として計上されているのでしょうか。	その通りです。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
4	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書13、16、20、23ページの鋼製ケーシングは規格の明示がありませんがφ2000 t=12と考えてよいでしょうか。	その通りです。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
5	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書14、17、21、24、27、31、34ページの泥水処分費には「処」の記載がありませんがどのように考えればよいでしょうか。	処分費として計上しておりません。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日

NO.	区分	質疑の内容		回 答	適 用
		図面番号	質疑の内容		
6	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書21、24、31、35ページの円形覆工板に賃料が未計上ですがどのように考えればよいでしょうか。	21、24ページにつきましては18ページに、31、35ページにつきましては28ページにまとめて計上しております。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
7	入札契約に関する質疑		第52号施工単価表、円形覆工板賃料で賃料数量3月ですが、ローカルマスター一覧表のL0014は90日超え180日以内の単価が記載されています。どのように考えればよいでしょうか。	「90日超え180日以内」の表記は誤りです。「30日超え90日以内」の単価を採用しています。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
8	入札契約に関する質疑		第118号施工単価表、石灰処理工で生石灰は規格の明示がありませんが「バラ」と「フレコパック」のいずれでしょうか。	フレコパックにて計上しています。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
9	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書42ページの公共樹用防護蓋（鋳鉄製）T-8は規格の明示がありませんが「標準型」と「簡易型」のいずれでしょうか。	簡易型にて計上しています。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
10	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書44ページの有孔管は規格の明示がありません。材質、径、長さ等の明示をお願いします。	VUφ50、L=4.00mにて計上しています。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日
11	入札契約に関する質疑		本工事費内訳書44ページのキャップ（塩ビ製）は規格の明示がありません。径の明示をお願いします。	φ50にて計上しています。	受付日 12月21日
	設計書等に関する質疑				回答日 1月12日