

令和6年4月30日

質疑回答書

神埼市長 實松 尊徳

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第3回）

要求水準書等の項目	質 疑 事 項	回 答
要求水準書 P5 第 1 条 親局設備 ②操作卓 要求水準書 P8 第 1 条 親局設備 ⑨防災情報集約装置 要求水準書 P13 第 7 条 防災対策支援設備 ① 避難者情報管理装置	要求水準以上の仕様で納入させていただきますが、デモについては、「防災行政無線システム操作卓」「防災情報集約システム」「避難者情報管理装置」のそれぞれのシステムについて実施する必要がありますでしょうか。 お答えできる範囲で結構ですので、デモの評価ポイントについてもご教授いただきたくお願いいたします。 また、時間配分については、説明で 30 分、デモで 30 分程度と考えればよろしいでしょうか。	デモについては提案社の判断にて実施してください。 デモの評価ポイントは、お答えできかねます。 時間配分は、提案社の判断にて実施してください。

令和6年4月30日

質疑回答書

神埼市長 實松 尊徳

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第3回）

要求水準書等の項目	質 疑 事 項	回 答
要求水準書 P8 第 1 条 親局設備 ⑯防災情報集約装置 プロポーザル実施要領 P10 プロポーザル評価項目表 2.技術提案、2-2 防災情報集約システム	要求水準以上の仕様で納入させていただきますが、「評価の視点として 円滑な災对本部の運営、迅速な災害対応、確実な情報収集、業務の省力化」の各視点項目別に提案を行うことでよろしいでしょうか。	提案方法については各社の判断で実施してください。 評価の視点を踏まえた提案をお願いします。
要求水準書 P9 第 2 条 中継局設備 ⑦耐雷装置	「既設設備を流用すること」となっていますが、設計図面 No.065 では④耐雷変圧器は撤去となっています。既設流用と捉えてよろしいでしょうか。 設計書第 1-4 号では耐雷装置 1 式の計上もあり、提案のため電源系統図をいただくことは可能でしょうか。	お見込みの通りです。 要求水準書 9 項 中継局設備 ⑦耐雷装置に従い、既設流用になります。 電源系統図は、設計図面 No.066 を参照し提案してください。

令和6年4月30日

質疑回答書

神埼市長 實松 尊徳

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第3回）

要求水準書等の項目	質 疑 事 項	回 答
要求水準書 P5 第3章システムの要求水準 整備規模 戸別受信機 350 台	戸別受信機の新設 350 台とダイポールアンテナ 75 基の記載ですが、工数算出のため下記内訳についてご教示いただけないでしょうか。 1. 新設数量 2. 既設の撤去・交換数量 3. 撤去のみの数量 4. 納入のみ（該当があれば）	戸別受信装置 350 台（全数）と外部空中線（ダイポール型）75 基を撤去・交換する費用を算出すること。
要求水準書 P11 第3条 屋外拡声子局設備 ①既設空中線延命処置 (YCK 工法)	延命処置に該当する 21 局の場所について施工上問題ない場所と想定していますが、施工検討のため該当子局をご教示いただけないでしょうか。	施工上問題ない場所です。 YCK 工法該当局は、受注者にお伝えします。

令和6年4月30日

質疑回答書

神埼市長 實松 尊徳

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第3回）

要求水準書等の項目	質 疑 事 項	回 答
要求水準書 P16 第 6 章提出書類 第 3 条 完成図書 ⑤パンフレット（必要数）	必要数について事後協議も対応いたしますが、参考となる数量ございましたらご教示いただけないでしょうか。	部数については 200 部以上を想定しています。
要求水準書別紙 1 機器構成表、1.親局設備 No.24、No.25 高性能スピー ーカ 1、2	要求水準書では高性能スピーカは 3 台、設計書第 1-3 号も 3 式となっていますが、設計図面 No.005 が 4 台となっています。要求水準書の 3 台としてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。 親局設備 高性能スピーカは 3 台を正とします。
要求水準書別紙 1 機器構成表、1.親局設備 No.23 音声増幅装置 240W	市役所の屋上の音声増幅装置ですが、図面では配線ルート等を確認できませんでした。有線接続を考えておりますが問題ないでしょうか。	お見込みの通りです。 既設の配線ルートは確保しております。 市役所の屋上に設置するスピーカは有線接続する計画です。

令和6年4月30日

質疑回答書

神埼市長 實松 尊徳

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第3回）

要求水準書等の項目	質 疑 事 項	回 答
公募型プロポーザル実施要領 P6 14.提案書等について ②提案書作成上の留意点ウ.	提案書を評価項目に沿って作成したいと考えていますが、提案書 A4 版横 30 頁以内において評価項目表『5.価格』5-1.工事費、5-2.保守費も評価項目に記載されております。 実施要領 6 頁、14、ウにおいて見積書は頁数に含まないとの記載もされています。 提案書でも提示したいと考えておりますが、この場合頁数（30 頁）に含まれるのでしょうか。	提案書内で提示する場合は頁数（30 頁）に含むものとします。

令和6年4月30日

質疑回答書

神埼市長 實松 尊徳

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第3回）

要求水準書等の項目	質 疑 事 項	回 答
公募型プロポーザル実施要領 P8 17.選定方法 ①プレゼンテーション及びヒアリング オ.プレゼンテーション参加人数	①オ. プレゼンテーション参加人数 「参加人員数は、配置予定技術者を含む1者5名以内（機器製造メーカーを含む）とする。」とございますが、各分野専門性を詳細に説明する理由上、参加人員数を7名とさせていただきたいのですが、お認めいただけますでしょうか。	第2回質疑回答書のとおりです。
実施要領 P8 17.選定方法 ①プレゼンテーション及びヒアリング オ.プレゼンテーション参加人数	プレゼンテーション参加人数については、配置予定技術者を含む1者5名以内と記載がありますが、準備のみ5名以上で行ってもよろしいでしょうか。	準備に関しては5名以上でも可とします。